

**DECLARACION JURADA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD  
(Ley N° 28976)**

|   |   |    |                   |
|---|---|----|-------------------|
| LOCAL..... UBICADO EN.....                        |   |    |                   |
|   | El propietario y/o conductor del local declara bajo juramento lo siguiente:   | Si | No<br>corresponde |
| <b>1.0 ARQUITECTURA</b>                           |   |    |                   |
| 1.1   | El ingreso/salida del local presenta un ancho libre mínimo de 0.90 m., la puerta no abre directamente sobre un desnivel y las vías de evacuación se encuentran libres de obstáculos, vidrios o espejos.                                       |    |                   |
| <b>2.0 ESTRUCTURAS</b>                            |   |    |                   |
| 2.1   | El local no presenta severo deterioro en paredes, columnas, techos y vigas.   |    |                   |
| 2.2   | El falso techo esta fijo y no es de material inflamable.  |    |                   |
| <b>3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>               |   |    |                   |
| 3.1   | El tablero eléctrico es de material no combustible (metal o resina), tiene interruptores termomagnéticos (ITM's) identificados y no utiliza lleves de cuchilla.   |    |                   |
| 3.2   | El tablero eléctrico tiene interruptores diferenciales (para instalaciones) nuevas a partir del 1 de julio del 2006).   |    |                   |
| 3.3   | No se utiliza cable mellizo en instalaciones fijas. El cableado eléctrico se encuentran protegido mediante canaletas o tubos PVC y las cajas de paso tienen tapa  |    |                   |
| 3.4   | Los tomacorrientes tienen conexión a tierra en baños, cocina y para equipos con enchufe de tres espigas. Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y no se utiliza adaptares múltiples.   |    |                   |
| 3.5   | Los equipos de alumbrado (focos, fluorescentes, lámparas, etc.) no presentan conexiones expuestas. Si cuenta con luces de emergencia, éstas se encuentran operativas.   |    |                   |
| 3.6   | Tienen pozo de puesta a tierra y certificado de medición de resistencia (menor o igual a 25 Ω).   |    |                   |
| 3.7   | Los anuncios publicitarios con energía eléctrica tienen cableado adecuado y cuentan con conexión a tierra.  |    |                   |
| <b>4.0 SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIO</b> |   |    |                   |
| 4.1   | El local cuenta con señales de seguridad (salidas, riesgo eléctrico y extintores).  |    |                   |
| 4.2   | El local cuenta al menos con un extintor de polvo químico seco de 6 Kg. o un extintor por cada 25 m2 de área. Los extintores están operativos y con carga vigente.  |    |                   |
| 4.3   | Los materiales y/o productos están almacenados de forma segura (evitando que se caigan) y sin obstruir las vías de evacuación.  |    |                   |
| 4.4   | Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan balones mayores a 25 Kg. Tienen tuberías de cobre y están alejados de interruptores y tomacorrientes. Los balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. |    |                   |
| 4.5   | Las campanas y ductos de extracción de humo (chimeneas) se encuentran libres de grasa.  |    |                   |

Solicitante: \_\_\_\_\_

Recibido: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**DECLARACION JURADA – ITSDC BASICA EX POST (HOJA DE REFERENCIA NORMATIVA)**

| LOCAL.....                          |   | UBICADO EN.....  |
|-------------------------------------|---|--|
| ITEM                                | NORMA   | SUSTENTO   |
| <b>1.0 ARQUITECTURA</b>             |   |  |
| 1.1                                 | RNC V-1-6-2 V-1-2<br>III-XVI-5 RNEE-040   | RNC V-I-6-2 Puertas de Escape – Ancho y Altura.-“Toda apertura de escape requerida deberá ser de tamaño suficiente para permitir la instalación de una puerta con un ancho no menor de 90 cm. Y con un alto no menor de 2.00... “/RNC V-I-2 Circulación.- “En las circulaciones horizontales, verticales y escapes, no será permitida ninguna obstrucción, sea ésta permanente o removible” / RNC III-XIV-5 Puertas.-“Las hojas de las puertas deberán abrir hacia el exterior y estar colocadas de manera que al abrirse, no obstruyan ningún pasillo, escalera o descanso y tendrán los dispositivos necesarios que permitan su apertura con el simple empuje de las personas que salgan. Ninguna puerta abrirá directamente sobre un tramo de escalera sino a un descanso mínimo de un metro de ancho.”/RNE E-040_Art.23.- Vidrios de Seguridad en locales riesgos.-“La elección de un vidrio debe tener siempre presente las posibilidades consecuentes en caso de rotura. Los vidrios denominados de seguridad se llaman así porque en caso de rotura lo hacen en forma segura y/o minimizan las consecuencias en caso de accidentes.<br>Art. 23.1.- Área vidriada en riesgo.- Se considera toda aquella superficie que presentador su posición, función o características del entorno de colocación una mayor exposición al impacto. |
| <b>2.0 ESTRUCTURAS</b>              |   |  |
| 2.1                                 | Normas del RNC; E-060, E-080, E-102, E-090, normas del RNE; E-060, E-080, E-010, E-090, GE E-040 ART 9, Art. 11 | Art. 9 RNE G-040.- El uso de la edificación debe evitar la producción de humedad, salinidad, corrosión que pueda causar daños a las personas, a la propia edificación o a la de terceros, Art. 11 GE-040 del RNE- Los ocupantes de la edificación tienen el deber de mantener en buenas condiciones de seguridad que pudieran generar peligro para las personas y sus bienes, RNC VII-II-8.2 Pautas mínimas para un mejor uso de la madera en construcción.- 2.1 Protección de material: Toda madera o material a base de madera deberá ser protegida de la lluvia, humedad del suelo u otras situaciones que puedan producir pudrición, defectos de secado posterior (como rajaduras, alabeos, etc.) y otros defectos que hagan el material inapropiado para la construcción RNC VII-II-6.12 Debida protección se dará a todos los elementos de acero expuestos que no sean galvanizados o de acero debidamente tratado.  |
| 2.2                                 | RNC VII-II-5.5.3<br>RNC V-II-7  | RNC VII-II-5 Requisitos para los elementos de Relleno Cierre VII-II.5.1.- Resistencia y estabilidad para resistir adecuadamente las cargas de gravedad (peso) cargas derivadas de acción sísmica.... Los elementos de relleno deberán tener refuerzos y amarres suficientes para evitar desprendimiento de bloques de material de relleno bajo acción sísmica, VII-II-5.5.3 Resistencia adecuada a fuego según lo estipulado en el título V del RNC.   |
| <b>3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS</b> |   |  |
| 3.1                                 | CNE V 4.7.3.1,<br>3.5.1.3,2.1.20  | 2.1.20 Identificación de los Medios de Desconexión.- Cada medio de desconexión requerido por el presente Tomo para motores y artefactos, y cada acometida, punto de origen del alimentador o circuitos derivados, deberán estar claramente marcados, indicando su uso a menos que esté ubicados o dispuesto de tal manera que el propósito sea evidente. La edificación deberá ser lo suficientemente resistente para soportar el efecto de las condiciones ambientales.<br>3.5.1.3 Protección de conductores.- Los conductores que no sean cordones ni conductores para aparatos deberán ser protegidos contra sobre corriente de acuerdo con sus capacidades de corriente especificados en las Tablas 4-V y 4-VI.<br>4.7.3.1 Materiales.- Los gabinetes y cajas de desconexión deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Gabinetes y cajas de desconexión metálicas. Deberán estar protegidos interior y exteriormente contra la corrosión de acuerdo al inciso 4.1.1.6 y deberán ser aprobados para el uso. b) Solidez. Los gabinetes y cajas, serán diseñados de tal manera que aseguren una amplia resistencia y rigidez. Si son construidos con láminas de acero, el espesor del material será no menor que 1.59 mm (16 MSG).  |
| 3.2                                 | CNE UTIL 020-1.32   | Protección con interruptores Diferenciales (ID) o interruptores de Falla a Tierra (GFCI).- Toda instalación en la que se prevea o exista conectado equipo de utilización, debe contar con interruptor diferencial de no más de 30 mA de umbral de operación de corriente residual, de conformidad con la Regla 150-400; pero éste no debe ser usado como sustituto del sistema puesta a tierra.  |
| 3.3                                 | CNE V 4.3.2.6,<br>4.1.1.4, 4.6.2.11   | 4.1.1.4 Protección contra daños materiales.- Los conductores deberán estar adecuadamente protegidos cuando estén sujetos a daños materiales.<br>4.3.2.6 Prohibiciones.- Los conductores flexibles no deberán usarse: Como sustitutos del alambrado fijo de una estructura. A través de orificios en paredes, techos o pisos. A través de puertas, ventanas o aberturas similares. Cuando deban ir fijados a superficies de edificaciones. Cuando deban ir ocultos dentro de paredes, techos o pisos de Edificaciones.<br>4.6.2.11 Tapas y cubiertas.- En instalaciones completas, cada caja de salida deberá tener una tapa, placa o cubierta de aparato.  |
| 3.4                                 | CNE 3.1.1.6,<br>5.8.13.3,3.1.2.3.b  | 3.1.2.3 Dispositivos de salidas.- Los dispositivos de salida deberán tener una capacidad no menor que la carga que sirven.<br>3.1.1.6 Tomacorrientes y conectores: a) Tipos de puesta a tierra: en los circuitos derivados de 10, 15 y 20A, para cocina, lavandería, baños, garajes y exteriores, se deberá instalar tomacorrientes del tipo puesta a tierra.<br>5.8.13.3 Tomacorrientes, adaptadores, conectores de cordón y enchufes del tipo de puesta a tierra. A) Polo de tierra. Los tomacorrientes, conectores de cordón, adaptadores y enchufes del tipo de puesta a tierra, deberán estar provistos de un polo fijo adicional para puesta a tierra.   |

**DECLARACION JURADA – ITSDC BASICA EX POST (HOJA DE REFERENCIA NORMATIVA)**

| LOCAL.....  |  | UBICADO EN.....   |
|---|--|---|
| ITEM  | NORMA  | SUSTENTO  |
| <b>1.0 ARQUITECTURA</b>                           |  |   |
| 3.5   | CNE V 5.8.2,<br>7.1.1.3  | 5.8.2 Partes activas.- Los aparatos de alumbrado, portalámparas, lámparas, rosetas y tomacorrientes no deberán tener partes activas expuestas a menos que se encuentren a una altura no menor de 2.40 m sobre el piso. Los portalámparas, tomacorrientes e interruptores que tengan terminales expuestos accesibles no deberán instalarse en tapas ornamentales metálicas o en bases descubiertas de lámparas portátiles de mesa o de pie.<br>7.1.1.3 Pruebas y mantenimiento.- a) La autoridad competente deberá realizar o presenciar una prueba del sistema completo al ser instalado posteriormente a intervalos periódicos de tiempo.  |
| 3.6   | CNE 3.6.2, 3.6.9.3   | 3.6.2 Generalidades.- Los conductores de circuitos y sistemas son conectados a tierra con el fin de limitar las sobre tensiones ocasionadas por rayos, descargas en líneas, o contactos no intencionales con líneas de tensiones mayores, y para estabilizar la tensión a tierra durante el funcionamiento normal. Los conductores de circuitos y sistemas son conectados sólidamente a tierra para facilitar el funcionamiento de dispositivo de protección contra sobre corriente en caso de fallas a tierra.<br>3.6.9.3 Resistencia de electrodos artificiales. "La resistencia de un electrodo prescrito en 3.6.9.1 ó 3.6.9.2, deberá ser a lo más 25Ω, cuando sea mayor, se deberá conectar dos o más electrodos en paralelo. Se recomienda que los electrodos sean probados periódicamente con el fin de determinar su resistencia".  |
| 3.7   | CNE 4.2.3<br>4.1.1.4, 4.3.2.6,<br>5.9.1.5                            | 4.1.1.4 Protección contra daños materiales.- Los conductores deberán estar adecuadamente protegidos cuando estén sujetos a daños materiales.<br>4.2.3 Tablas de Conductores a) Capacidad de corriente. Las Tablas 4-V y 4-VI corresponden a las capacidades continuas máximas de corriente para conductores de cobre. b) Secciones. En las Tablas de conductores se designan a éstos por sus secciones nominales expresadas en mm <sup>2</sup> .<br>4.3.2.6 Prohibiciones.- Los conductores flexibles no deberán usarse: Como sustitutos del alambrado fijo de una estructura. A Través de orificios en paredes, techos o pisos. A través de puertas, ventanas o aberturas similares. Cuando deban ir fijados a superficies de Edificaciones. Cuando deban ir ocultos dentro de paredes, techos o pisos de Edificaciones.<br>5.9.1.5 Puesta a tierra.- Los anuncios luminosos, canales, cajas terminales de tubos y otras estructuras metálicas deberán ser puestos a tierra en la forma especificada en 3.6. |
| <b>4.0 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO</b> |  |   |
| 4.1   | NTP 399.010-1  | Item15.1.- Señalización mínima que debe llevar una instalación.   |
| 4.2   | NTP 350.043  | ITEM 5.2.4 Los extintores deben estar operativos con su capacidad de carga y ubicados en todo momento en los lugares designados mientras no estén siendo usados, ITEM 7.2.4 la distancia de recorrido a los extintores así sean de mayor capacidad de extinción no exceda los 22.9 m.   |
| 4.3   | Reglamento de Seguridad Industrial DS.042-F                          | Art. 979 ítem c y d.- Los materiales serán apilados de tal forma que no interfieran con el paso libre en los pasillos y pasajes de tránsito y el funcionamiento eficiente de cualquier equipo para combatir incendios.  |
| 4.4   | D.S. N° 027-94-EM<br>Art. 121 Y 122                                  | Art. 125 La conexión entre los equipos del GLP y los artefactos que consumen Gas Licuado deberá realizarse con tuberías de Cobre sin costura o FIERRO GALVANIZADO, para el caso de instalaciones de cilindros tipo 10 (menores de 25 Kg) se puede usar tubería flexible resistente a ala acción de Gas licuado, en cuyo caso deberá instalarse una válvula de corte antes de la conexión flexible.  |
| 4.5   | RM N° 363-2005<br>MINSA Título III<br>Cap 5, Art 21<br>RNC V-II-13.3 | Art.21.- Las campanas extractoras con sus respectivos ductos, deben estar ubicadas de manera que permitan una adecuada extracción de humos y olores y cubrir la zona destinada a coacción de la cocina; su limpieza y mantenimiento se hará en forma permanente.  |